



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление по Московскому району

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Московского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

196006, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116, тел. (812) 387-87-29,

E-mail: 07@78.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 36-1-152/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Московского района» (СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Московского района»)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

о проведении плановой выездной проверки от «07» февраля 2022 г.

Во исполнение решения

№ 36-1-152 (учётный № проверки 78220061000201039686)

в период с «14» февраля 2022 г. по «28» февраля 2022 г.

инспектором отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

работы Московского района управления по Московскому району Главного управления МЧС России

по г. Санкт-Петербургу Черненко Натальей Александровной капитаном внутренней службы

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка объекта надзора, расположенного по адресу:

196211, г. Санкт-Петербург, пр-т Космонавтов, д. 31, лит. А

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Сивцов Павел Геннадьевич – заместитель директора СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Московского района»
(по доверенности № 3 от 24.02.2022)

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

вх. 226/01
03.03.2022

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	При расстоянии от уровня перекрытия до чувствительного элемента точечного извещателя пожарного более 600 мм отсутствуют дымовые извещатели пожарные (частично на всех этажах).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.12 свода правил СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	01.02.2023	
2.	Не выполнены мероприятия, направленные на исключение травмирования людей и не обозначены выступающие конструкции в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026, при размещении шкафов для пожарных кранов в эвакуационных коридорах (3-й этаж общий коридор).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.7 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.02.2023	
3.	При высоте лестницы более 45 см не предусмотрено ограждение высотой не менее 1,2 м с перилами (подвал)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 свода правил СП 1.13130.2020	01.02.2023	
4.	Не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий в месте пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (серверная, ГРЩ).	п. 15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 (далее - ППР РФ))	01.02.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

заместитель директора Сивуев В.С.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Московского района управления по Московскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, Черненко Н.А., капитан внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)