



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 85, тел. (812) 718-25-05, <http://78.mchs.gov.ru>

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 85, тел. (812) 718-25-61

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Московского района**

г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116, тел. (812) 388-87-54

**Предписание № 2-18-543/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов московского района»  
(полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Московского района», ИНН: 7810977894

Во исполнение распоряжения начальника ОНДПР Московского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Чернодедова Андрея Сергеевича № 2-18-543 от 28 июня 2017 года, ст. 6, 6<sup>1</sup> Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 26.27 июля, 04 августа 2017 года старшим инспектором отделения ОНДПР Московского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Черенок Натальей Александровной совместно с И.о. директора СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Московского района» Сивцовым Павлом Геннадьевичем, заведующим хозяйством СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Московского района» Матвеевым Алексеем Юрьевичем была проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты - здания по обслуживанию населения по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, дом 31, лит. А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечено исправное состояние системы автоматической пожарной сигнализации (при проведении проверки работоспособности ДПИ АПС не перешла в режим «Пожар» (общий коридор 2,3,4 этажей).	Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390), пункт 61	01 февраля 2018 год	
2.	Не обеспечено исправное состояние системы оповещения людей о пожаре (при проведении проверки работоспособности ДПИ АПС не перешла в режим «Пожар» (общий коридор 2,3,4 этажей).	Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390), пункт 61	01 февраля 2018 год	
3.	После принятия сигнала о пожаре система управления лифтами автоматически не переходит в режим	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях	01 февраля 2018 год	Вх. 740/09 31.08.2017

	«пожарная опасность», при котором обеспечивается принудительное движение кабины на основной посадочный этаж.	пожарной безопасности», п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 40, ст. 140		
4.	В помещении пожарного поста (поста охраны) отсутствует аварийное освещение.	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 42, 45, 46, 54, 83, 84, 91, 103, 104, 111; СП 5.13130.2009, пункт 13.14.12	01 февраля 2018 год	
5.	Площадь пожарного поста (поста охраны) не соответствует требуемой (по факту S = 9,4 кв. м., требуемая S = не менее 15 кв. м)	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 42, 45, 46, 54, 83, 84, 91, 103, 104, 111; СП 5.13130.2009, пункт 13.14.12	01 февраля 2018 год	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

В соответствии с пунктом 48 Приказа МЧС России от 30.11.2016 г. № 644 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности» исполнение комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, - для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ст. инспектор отделения ОНДПР Московского района  
УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу  
капитан внутренней службы



Н. А. Черенок

«04» августа 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

*доверенное лицо СВБ ГБУСЭН, ул. Радикал Меж. р-на 4 Либухов ст. 8*

«04» августа 2017 г.



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 85, тел. (812) 718-25-05, <http://78.mchs.gov.ru>

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 85, тел. (812) 718-25-61

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Московского района**

г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116, тел. (812) 388-87-54

Санкт-Петербург, Московский пр., д.116

«04» августа 2017 г.

11 часов 00 минут

(дата и время составления акта)

**Акт проверки  
соблюдения требований пожарной безопасности  
№ 2-18- 543**

На основании: распоряжения начальника ОНДПР Московского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Чернодедова Андрея Сергеевича от «28» июня 2017 года № 2-18-543 была проведена внеплановая выездная проверка – здания по обслуживанию населения по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, дом 31, лит. А

(наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

Правообладатели объекта защиты:

- Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов московского района» (СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Московского района»)

(наименование юридического лица (полное и сокращённое), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя – правообладателей объекта защиты)

**Даты и время проведения проверки:**

«26» июля 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч.

«27» июля 2017 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

«04» августа 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществления деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня, 6 часов

(рабочих дней/часов)

С распоряжением о проведении проверки **ознакомлен:**

И.о. директора СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Московского района» Сивцов Павел Геннадьевич  
26 июля 2017 г. в 10 часов 00 минут

(должность, фамилии, инициалы, подписи, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

**Лицо(а), проводившее(ие) проверку:** Черненко Наталья Александровна – старший инспектор отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Московского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу; Голубев Егор Алексеевич - эксперт ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по г. Санкт-Петербургу (квалификационное свидетельство № 78-ПБ/0008 от 16.03.2017 г.).

(фамилия, имя, отчество, (последнее – при наличии), должность должностного лица(должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, (последнее – при

*Вх. 741/01  
31.08.2017*

наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации, выдавшего свидетельство)

**При проведении проверки присутствовали:** И.о. директора СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Московского района» Сивцов Павел Геннадьевич, заведующий хозяйством СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Московского района» Матвеев Алексей Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы юридического лица, подтверждающие выполнение ранее врученного предписания;

- проведена тренировочная эвакуация, а так же разъяснительная беседа по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности в количестве 6 человека, вручены памятки «Внимание! Прочти» в количестве 6 штуки;

- обследованы используемый юридическим лицом при осуществлении деятельности объект защиты по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, дом 31, лит. А;

Представлен отчёт о расчёте пожарного риска: не представлен

(указываются реквизиты отчёта, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которые возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Не обеспечено исправное состояние системы автоматической пожарной сигнализации (при проведении проверки работоспособности ДПИ АПС не перешла в режим «Пожар» (общий коридор 2,3,4 этажей).	Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390), пункт 61	СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Московского района»
2.	Не обеспечено исправное состояние системы оповещения людей о пожаре (при проведении проверки работоспособности ДПИ АПС не перешла в режим «Пожар» (общий коридор 2,3,4 этажей).	Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390), пункт 61	СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Московского района»
3.	После принятия сигнала о пожаре система управления лифтами автоматически не переходит в режим «пожарная опасность», при котором	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч. 2	СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Московского района»

	обеспечивается принудительное движение кабины на основной посадочный этаж.	ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 40, ст. 140	
4.	В помещении пожарного поста (поста охраны) отсутствует аварийное освещение.	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 42, 45, 46, 54, 83, 84, 91, 103, 104, 111; СП 5.13130.2009, пункт 13.14.12	СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Московского района»
5.	Площадь пожарного поста (поста охраны) не соответствует требуемой (по факту S = 9,4 кв. м., требуемая S = не менее 15 кв. м)	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 42, 45, 46, 54, 83, 84, 91, 103, 104, 111; СП 5.13130.2009, пункт 13.14.12	СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Московского района»

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты: не принималось
2. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: нет
3. Протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз: протокол инструментального контроля автоматической установки пожарной сигнализации; протокол инструментального контроля системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
4. Фототаблица на \_\_\_ листах
5. Объяснения работников, на которых возложена ответственность за нарушение обязательных требований: \_\_\_\_\_

6. Предписания об устранении выявленных нарушений: предписание № 2-18-543/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 04 августа 2017 года
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения проверки): не издавался
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора): не издавался
9. Другие документы (их копии):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Подписи лиц, проводивших проверку:

Черненко Наталья Александровна – старший инспектор отделения ОНДПР Московского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

«04» августа 2017 г.



М.Л.П.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

*деверенное лицо с/п/б/у/ок, услуги Моск. р-он  
Сидоров П.Г. [подпись]*

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представ

«04» августа 2017 г.

*[подпись]*  
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

**Уведомление**  
**о необходимости явки в отдел**  
**надзорной деятельности Московского района**

В соответствии с частью 4 статьи 1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утверждённое Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», на основании распоряжения Главного государственного инспектора Московского района по пожарному надзору № 2-18-543 от «28» июня 2017 года, в период с «10» июля 2017 г. по «04» августа 2017 г. государственным инспектором Московского района по пожарному надзору Черненко Н. А. проведена **внеплановая, выездная** проверка объекта защиты - здания по обслуживанию населения по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, дом 31, лит. А. Для составления протоколов об административной ответственности по результатам **внеплановой, выездной** проверки Вам необходимо обеспечить присутствие **«05» сентября 2017 года** с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут законного представителя юридического лица, имеющего право подписи, по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский пр., дом 116, кабинет 35, тел/факс 387-87-89.

В случае неявки без уважительной причины протокол об административном правонарушении в порядке частью 1 статьи 28.2 КоАП России может быть составлен в Ваше отсутствие, так как Вы были надлежащим образом уведомлены о времени и месте составления.

Также разъясняю Ваши права, предусмотренные статьёй 51 Конституции Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно:

**Статья 51 Конституции Российской Федерации:**

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.
2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания.

**Статья 25.1 и 25.4 КоАП России:**

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Должностное лицо, рассматривающее дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу. При рассмотрении дела об административном



**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2-18-625**  
**о назначении административного наказания**

«05» сентября 2017 года

Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116  
(место составления)

Я, Заместитель главного государственного инспектора Московского района по пожарному надзору Фомин Руслан Игоревич

(должность, фамилия, имя, отчество, государственного инспектора по пожарному надзору)

рассмотрел в «16» часов «00» минут «05» сентября 2017 года, по адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116, каб. 35

(указывается адрес места рассмотрения административного дела)

протокол № 2-18-625, составленный «05» сентября 2017 года государственным инспектором Московского района по пожарному надзору Черенок Натальей Александровной,

(указывается кем и когда было возбуждено дело об административном правонарушении)

и материалы административного дела, возбужденного в отношении юридического лица

(указывается юридическое лицо)

1. Полное наименование предприятия (учреждения, организации)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов московского района» (СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Московского района»)

2. Юридический адрес: 196211, г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, дом 31, лит. А

3. Фактический адрес: 196211, г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, дом 31, лит. А

4.1. ИНН: № 7810977894

4.2. ОГРН: № 1147847294726

4.3. КПП: 781001001

5. р/с 40601810200003000000 в Северо-Западном ГУ Банка России г. СПб; БИК 044030001

6. Ф.И.О. законного представителя юридического лица и № документа, подтверждающего его полномочия: Герболинский Владимир Андреевич – директор СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Московского района», действующий на основании Устава. О месте и времени составления протокола об административном правонарушении был уведомлен. На составление протокола не явился.

7. При составлении протокола присутствует: представитель по доверенности СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Московского района» Сивцов Павел Геннадьевич. Паспорт гражданина Российской Федерации серия 4005 № 399210, выдан 12 ОМ Московского района Санкт-Петербурга 05.10.2004 г.

8. Привлекался (ось) ли ранее к административной ответственности за однородное правонарушение и когда: не привлекалось

9. Иные сведения необходимые для разрешения дела: категория риска объекта защиты – значительный риск

04.08.2017 года в 11 часов 00 минут при рассмотрении результатов внеплановой выездной проверки на основании распоряжения начальника ОНДПР Московского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Чернододова Андрея Сергеевича от 28 июня 2017 года № 2-18-543 в отношении Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов московского района» (СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Московского района»), по адресу: 196211, г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, дом 31, лит. А, было выявлено, что допущено нарушение требований норм и правил пожарной безопасности в Российской Федерации, а именно:

(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

- Не обеспечено исправное состояние системы автоматической пожарной сигнализации (при проведении проверки работоспособности ДПИ АПС не перешла в режим «Пожар»

8х-752/01  
06.09.2017

(общий коридор 2,3,4 этажей), Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390), пункт 6,

- Не обеспечено исправное состояние системы оповещения людей о пожаре (при проведении проверки работоспособности ДПИ АПС не перешла в режим «Пожар» (общий коридор 2,3,4 этажей), Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390), пункт 6,

- После принятия сигнала о пожаре система управления лифтами автоматически не переходит в режим «пожарная опасность», при котором обеспечивается принудительное движение кабины на основной посадочный этаж, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 40, ст. 140,

- В помещении пожарного поста (поста охраны) отсутствует аварийное освещение, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч.2 ст.1, ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 42, 45, 46, 54, 83, 84, 91, 103, 104, 111; СП 5.13130.2009, пункт 13.14.12,

- Площадь пожарного поста (поста охраны) не соответствует требуемой (по факту S = 9,4 кв. м., требуемая S = не менее 15 кв. м), ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 42, 45, 46, 54, 83, 84, 91, 103, 104, 111; СП 5.13130.2009, пункт 13.14.12

чем совершил (а) административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях

(указывается статья и законодательный акт предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.9, 23.34, Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях

(указываются статья и законодательный акт,

предусматривающий административную ответственность за указанные нарушения)

(указываются статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

и принимая во внимание ст. 4.2. ч. 1 п. 1 Кодекса Российской Федерации об Административных Правонарушениях (раскаяние лица, совершившего административное правонарушение)

(указываются смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства)

## ПОСТАНОВИЛ:

СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Московского района»

(лицо, в отношении которого ведется производство об административном правонарушении)

в соответствии с протоколом № 2-18-625, составленным «05» сентября 2017 года государственным инспектором Московского района по пожарному надзору Черненко Натальей Александровной

(указывается кем и когда было возбуждено дело об административном правонарушении)

за нарушение требований пожарной безопасности

(указывается полное наименование законодательного (и нормативного) акта, который был нарушен)

признать виновным (ой) в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России

(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

и назначить административное наказание в денежном выражении (части 1 статьи 20.4 КоАП России) в виде: штрафа в размере 1000 рублей

(указывается вид и размер административного наказания, для штрафа – сумма прописью)

(при наличии оснований принимается решение об отсрочке или рассрочке уплаты административного штрафа)

(при необходимости принимается решение об изъятых вещах и документах, а также о вещах, на которые наложен арест)

**Объявить:** СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Московского района»

(фамилия и инициалы законного представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство об административном правонарушении)

что настоящее постановление может быть обжаловано у вышестоящего должностного лица - главному государственному инспектору Московского района по пожарному надзору) (Московский проспект, д. 116, Санкт-Петербург, 196084) В

вышестоящем органе в УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу (наб. реки Мойки, дом 85, Санкт-Петербург, 190000), либо в суде Московского района (Московский проспект, д. 129, Санкт-Петербург, 196084) в течение 10 суток с момента вручения или получения копии настоящего постановления.

(указывается вышестоящий орган, вышестоящий государственный инспектор по пожарному надзору и районный суд по месту рассмотрения дела)

В случае отсутствия жалобы (протеста прокурора) настоящее постановление вступает в законную силу с «16» сентября 2017 г.

Подпись лица, вынесшего постановление \_\_\_\_\_

Копию постановления получил \_\_\_\_\_

(подпись лица, в отношении которого вынесено постановление или отметка о направлении ему постановления с указанием даты)

Наименование и адрес органа вынесшего постановление:

Отдел Надзорной Деятельности и Профилактической работы Московского района  
Управления Надзорной Деятельности и профилактической работы Главного Управления  
МЧС России по Санкт-Петербургу; 196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116

(указывается наименование органа НД, вынесшего постановление и его адрес)